КОПИЯ ВЕРНА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ39.Н.0082 № ПС 009874

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождения заявителя)	ООО «УНИТЭК» Адрес: 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп.2, кв. 295. ОГРН 1047796185447. Телефон: +7 (495) 795-79-80. Адрес электронной почты: unytec@gmail.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождения изготовителя продукции)	ООО «УНИТЭК» Адрес: 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп.2, кв. 295. ОГРН 1047796185447. Телефон: +7 (495) 795-79-80. Адрес электронной почты: unytec@gmail.com
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождения органа по сертификации)	Орган по сертификации "Пожполисерт" ООО «СИ» ОГРН 1226200004227. Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3. Телефон +7 915 612 70 36 E-mail: sert-10@internet.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ39, действительно до 28.11.2025г.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции)	Отсечные устройства «Противопожарная муфта «Феникс ППМ», типов: «Феникс ППМ-16», «Феникс ППМ-20», «Феникс ППМ-25», «Феникс ППМ-32», «Феникс ППМ-40», «Феникс ППМ-50», «Феникс ППМ-63», «Феникс ППМ-75, «Феникс ППМ-110», «Феникс ППМ-125». «Феникс ППМ-160», «Феникс ППМ-200», изготовленные по ТУ 23.99.19-028-72074398-2021. Код ОКПД 2: 23.99.19. Код ТНВЭД: 6815990000. Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, на соответствия которых проводилась сертификация)	ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Методы испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EI 180.
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Протокол испытаний № 32311.ИЛ03.ПБ2532 от 20.08.2024 года, выдан испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ03 от 11.04.2024 года
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)	ТУ 23.99.19-028-72074398-2021; Технический регламент ТР-02-2021 «Монтаж и эксплуатация отсечного устройства «Противопожарная муфта «Феникс ППМ» Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.043ЦС0.К00871, выданный Органом по сертификации ООО «Северо-Западный центр сертификации и стандартизации» Срок действия с 23.05.2024 по 23.05.2027.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.08.2024 г. по 20.08.2027 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) О.О. Алешин Ф.И.О.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Пронин Ф.И.О.

Общество с ограниченной ответственностью О.Г.Р.Н. 1047796185447 "УНИТЭК" МОСКВА

«СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО» ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖПОЛИСЕРТ» Для сертификатов № ССБК RU.ПБ39.04.ЖР00 № РОСС RU.ПБ39.Н00082